



ПРОТОКОЛ № 2-ГС
заседания Градостроительного Совета города Горно-Алтайска

Место проведения: актовый зал Администрации города Горно-Алтайска
Адрес места проведения: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.18
Дата и время проведения: 25 февраля 2020 года 16 часов 00 минут

Участники Градосовета:

Сафронова О.А. – председатель Совета;
Челтугашева В.В.,
Траудт О.Г.,
Воскубенко А.В.,
Дуреева Г.В.,
Коренов А.А.,
Кергилов В.И.,
Лощеных Е.А.,
Манышев С.В.,
Пустогачев В.Я.,
Хромов К.В.,
Хромова Е.В.,
Чукуев В.П.

Приглашенные:

Представители Заказчика и Проектировщики проектной организации.

ПОВЕСТКА
заседания Градостроительного Совета города Горно-Алтайска

№ №	Наименование вопроса	Заказчик	Проектная организация/ Проектировщик	Докладчик
1	Рассмотрение презентационного материала «Кафе. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, 18/1»	Ядамыков Андрей Александрович	ООО «Горно-АлтайРегионпроект», генеральный директор Ильина Ольга Петровна	Ильина Ольга Петровна

1. По первому вопросу повестки.

Рассмотрение архитектурного облика объекта капитального строительства: Презентационный материал «Кафе. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, 18/1».

Слушали: Ильину Ольгу Петровну

14 февраля 2020 года поступило заявление о согласовании архитектурного облика объекта капитального строительства «Презентационный материал «Кафе. Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Театральный, 18/1»».

Здание 1 этажное, прямоугольной формы.

Кафе предусмотрено для круглогодичного обслуживания, также предусмотрена летняя терраса.

Вместимость обеденного зала – 40 мест. Площадь земельного участка – 1040 кв.м., площадь застройки – 106,53 кв.м., общая площадь помещений – 81,12 кв.м.

Здание представляет собой рамно-связевый железобетонный каркас с несущими колоннами. Заполнение каркаса – ограждающие стены из ячеистого газобетона, с утеплением и облицовочным слоем.

Наружная отделка фасадов из деревянной евровагонки (сосна).

Конструкция крыши: деревянная, стропильная, четырехскатная комбинированная. Материал кровли – металлочерепица (RAL 1019 серо-бежевый).

На территории участка размещены: здание кафе, детская игровая.

Организован подъезд к служебному входу здания, установлены парковочные места для маломобильных групп населения (МГН) и благоустройство территории.

Предложения и замечания:

Предусмотреть размещение контейнерной площадки для сбора ТБО.

Проработать вопрос по изменению параметров здания в части высоты.

При подготовке рабочей документации учесть требования, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Алтай и в местных нормативах

градостроительного проектирования муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в части расстояния между парковочными местами по отношению к детским площадкам и контейнерной площадки для сбора ТБО.

Решили:

Доработать и согласовать презентационный материал в рабочем порядке с МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» с учетом предложений.

Секретарь:



А.А. Яшева

В.В. Челтугашева

А.В. Воскубенко

