



- Проектируемые сети водопровода
- Существующие сети водопровода
- Проектируемые сети канализации
- Существующие сети канализации
- Проектируемые сети лифтовой канализации
- Существующие сети канализации
- Проектируемые газодные сети
- Существующие тепловые сети
- Проектируемые электрические сети
- Существующие электрические сети

Здания	позиция	расход холодной воды (м3/сут)	расход горячей воды (м3/с ут)	общий расход воды	тепло на отопление (кВт)	тепло на вентиляцию (кВт)	тепло всего (кВт)	тепло всего (кВт/час)	Электроснабжение и мощность	Запитан от котельной №	
Панфиловцев 3, зд 1	13	36,22	24,115	60,38	321,69	240	65	626,69	0,5388	215	9
Панфиловцев 3, зд 2	14	36,22	24,115	60,38	289,521	216	58,5	564,02	0,4849	206	9
Панфиловцев 16	9	21,732	14,469	36,228	144,7605	108	29,25	282,01	0,2425	164,8	5
Панфиловцев 6, зд 1	10	28,976	19,292	48,304	257,352	192	52	501,35	0,4311	154,5	5
Панфиловцев 6, зд 2	10	32,598	21,7035	54,342	273,4365	204	55,25	532,69	0,4580	144,2	5
Панфиловцев 11	12	21,732	14,469	36,228	115,8084	86,4	23,4	225,61	0,1940	144,2	5
Панфиловцев 15	11	30,4248	20,2566	50,7192	270,2196	201,6	54,6	526,4196	0,4526	162,225	5
Общественное здание	15	25,354	16,8805	42,266	47	89	110	246,00	0,2115	144,2	5
Спортивное сооружение	16	22,5	19,8	42,3	265,4	178	278	721,40	0,6203	167	5
Всего:		255,7568	175,1006	431,1472	1985,188	1515	726	4226,188	3,6337	1502,125	

Применяемые нагрузки приняты максимальные по укрупненным показателям, в последствии при проектировании отдельных зданий могут корректироваться

13/17 ПП			
Проект планировки территории площадью 7 го, в границах квартала пр. Коммунистический, стадион "Динамо", ул. Улашова, ул. Пятницкого в городе Горно-Алтайске Республики Алтай			
Изм.	Кол.ч.	Лист № док.	Подп.
ГИП	Маньшев		08.17
Проектировщик	Алжубаева		08.17
Составил	Кравец		08.17
Схема размещения инженерных сетей		Лист	Листов
		п	8
		АО "Алтайдорпроект"	
Норм.Контроль	Маньшев	08.17	